Onderwerp: Re: Handhavingsverzoek tegen noodopvang asielzoekers
Datum: maandag 18 mei 2026 om 14:14:05 Midden-Europese zomertijd
Van: [redacted] <[redacted]@vrfgv.nl>
Aan: [redacted] <[redacted]@wijdemeren.nl>
Bijlagen: Outlook-signaturel.dat, Outlook-signaturel.dat, VRGV26-05-12 Rading 1 LSD.pdf, D-26-021955 - Positief advies.pdf, Verzoekformulier.pdf

Hoi,

Veel zaken staan in de rapportage van DTV adviseurs (stuur ik via We-trans ivm grote). Deze rapportage is i.o.v. Het COA opgemaakt en alle zaken die hierin staan zijn gerealiseerd.

Kort een reactie vanuit mijn.

- brandwerendheid van wanden (o.a. 30 minuten) en correcte uitvoering van brandcompartimentering;
  De oorspronkelijke compartimentscheidingen geïnspecteerd zijn aangepast en, waar nodig, aangepast om te voldoen aan de eisen op deze oorspronkelijke scheidingswanden.
- brandwerende afwerking van sparingen en doorvoeringen;
  Doorvoeringen zijn beoordeeld en waar nodig afgewerkt of hersteld zodat deze voldoen aan de eisen voor doorvoeringen door wanden met een brandwerendheid.
- toepassing van juiste installatietechnische componenten (zoals inbouwdozen);
  Geen zicht op dit punt vanuit brandveiligheid
- aanwezigheid en correcte werking van brandkleppen in ventilatiekanalen;
  Er zijn brandkleppen geplaatst in ventilatiekanalen die door brandscheidingen lopen
- toepassing van brandveilig glas waar relevant;
  Oude spiegeldraadglas is grotendeels dichtgezet met brandwerende beplating
- brandwerende aansluiting van gevels en overige bouwkundige details;
  Om overhoekse brandoverslag te voorkomen zijn gevelopeningen aangepast.
- correcte uitvoering van brandwerende voorzieningen boven verlaagde plafonds.
  Alle wanden die aan de genegen grenzen zijn afgewerkt met dubbel gips en boven het verlaagd plafon zijn deze wanden tot aan het bouwkundig plafond dicht gezet.

Overige stukken staan in de bijlage.

Succes.

[redacted]
Specialist Risicobeheersing [redacted]

[redacted]
BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK
Postbus 57, 1200 AB Hilversum
M [redacted]
Werkdagen: Maandag t/m Donderdag
Let op: vanaf heden is mijn mailadres: "[redacted]@vrfgv.nl" Ik wil u vriendelijk vragen om dit in uw administratie aan te passen.

Van: [redacted] <[redacted]@wijdemeren.nl>
Verzonden: Maandag, 18 Mei, 2026 11:41
Aan: [redacted] <[redacted]@vrfgv.nl>
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek tegen noodopvang asielzoekers

Waarschuwing: deze e-mail komt van een extern adres. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je zeker weet dat de inhoud veilig is. Neem bij twijfel contact op met de helpdesk ICT via helpdesk-ict@vrfgv.nl.

Hai [redacted],

Ik heb een handhavingsverzoek gekregen die betrekking heeft op inhoudelijk specifieke vragen, zie e-mail hieronder. Graag wil ik even met jou hierover overleggen. Dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht

VVB-A&O gemeente Hilversum

T: [redacted]

maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Raadhuis

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: vrijdag 8 mei 2026 16:37
Aan: noodopvang <noodopvang@wijdemeren.nl>; info Wijdemeren <info@wijdemeren.nl>; fmmnloosdrecht@coa.nl; fmnloosdrecht@coa.nl
Onderwerp: Re: Handhavingsverzoek tegen noodopvang asielzoekers
Urgentie: Hoog

Goedemiddag,

Naar aanleiding van uw reactie heb ik nog enkele nadere vragen ten aanzien van de brandveiligheid van het pand aan Rading 1 te Loosdrecht.

In uw bericht wordt aangegeven dat het gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen, mede op basis van controles en getroffen voorzieningen. Ik zou graag nader inzicht krijgen in de onderbouwing hiervan, aangezien het mij op dit moment niet duidelijk is op welke wijze de integrale brandveiligheid is beoordeeld en geborgd.

In het bijzonder verzoek ik u te verduidelijken in hoeverre de volgende aspecten aantoonbaar zijn beoordeeld en gerealiseerd conform de geldende eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en de daarbij behorende normatieve kaders (waaronder relevante NEN-normen):

- brandwerendheid van wanden (o.a. 30 minuten) en correcte uitvoering van brandcompartimentering;
- brandwerende afwerking van sparingen en doorvoeringen;
- toepassing van juiste installatietechnische componenten (zoals inbouwdozen);
- aanwezigheid en correcte werking van brandkleppen in ventilatiekanalen;
- toepassing van brandveilig glas waar relevant;
- brandwerende aansluiting van gevels en overige bouwkundige details;
- correcte uitvoering van brandwerende voorzieningen boven verlaagde plafonds.

Daarnaast verzoek ik u expliciet in te gaan op de situatie in en rondom de vluchtroutes, waaronder:

- de aanwezigheid en beheersing van materialen die een verhoogde bijdrage kunnen leveren aan brand- en rookontwikkeling (zoals vloerafwerking, plafondsystemen en wandafwerking);
- de wijze waarop de rookveiligheid van installaties (waaronder bekabeling) in deze vluchtroutes is beoordeeld.

Ik zou graag vernemen op basis van welke rapportages, inspecties of toetsingen u tot de conclusie bent gekomen dat het pand voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen.

Zonder op dit moment formele stappen te willen zetten, verzoek ik u vriendelijk om een inhoudelijke toelichting op bovenstaande punten. Kan u - gezien de veiligheid - dit geven voordat bewoners intrede doen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: noodopvang <noodopvang@wijdemeren.nl>
Verzonden: maandag 4 mei 2026 16:18
Aan: [redacted]@hotmail.com <[redacted]@hotmail.com>
Onderwerp: Handhavingsverzoek tegen noodopvang asielzoekers

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u het besluit op uw handhavingsverzoek.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Wijdemeren

Op deze e-mail en de daaraan gekoppelde bijlage(n) is de disclaimer www.wijdemeren.nl/emaildisclaimer van gemeente Wijdemeren van toepassing.

Op deze e-mail en de daaraan gekoppelde bijlage(n) is de disclaimer www.wijdemeren.nl/emaildisclaimer van gemeente Wijdemeren van toepassing.