Gooi en Vechtstreek

# BRANDWEER

**Cluster Risicobeheersing**
Brinklaan 140
1404 GW Bussum
Postbus 57
1200 AB Hilversum
Telefoon (035) 6885571
Fax
preventie@brandweergooivecht.nl
www.brandweergooienvechtstreek.nl

Gemeente Wijdemeren
t.a.v. [redacted]
Gebouwbeheer
Postbus 190
1230AD Loosdrecht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum | 12 mei 2026 | Telefoon | [redacted] |
| Onze referentie | VRGV26-05-12 Rading 1 LSD | Fax | |
| Uw referentie | [Uw kenmerk] | E-mail | [redacted]@brandweergooivecht.nl |
| Uw brief van | [Uw brief van] | Onderwerp | Inspectie bouw/verbouw |

Bijlagen

Geachte [redacted],

Op 11 mei 2026 om 08:30 uur is de locatie: Gemeentehuis Wijdemeren, gelegen aan Rading 1 te Loosdrecht, door een toezichthouder van de brandweer Gooi en Vechtstreek geïnspecteerd. Bij deze inspectie was u aanwezig en hebben wij u onze bevindingen gedeeld. Naast u waren er twee personen van het COA aanwezig. De inspectie richtte zich op het verbouwen van een deel van [redacted] waar men het voornemen heeft 70 asielzoekers tijdelijk te huisvesten.

Na het eerste bezoek, 21 april 2026, is er meer duidelijkheid gekomen in de wijze waarop men deze tijdelijke opvang wil realiseren. De uitgangspunten voor de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen zijn door een adviesbureau vastgelegd en uitgevoerd.

De grondslag voor de aanpassingen is het document “Onderzoek brandveiligheid” van DTV advies van 08-05-2026. In dit document heeft men veel bouwkundige en installatietechnische aanpassingen voorgesteld. Alle onderdelen die in dit document zijn aangegeven en opgepakt.
De organisatorische maatregelen die men straks in het gebruik voor ogen heeft en de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen van deze verdieping zorgen er voor dat dit bouwdeel, voor de functie “wonen / kamergewijze verhuur”, voldoende veiligheid zal geven voor het veilig vluchten en het beheersbaar houden van een beginnende brand.

**Voorwaarden bij oplevering en ingebruikname**
Met het COA is afgesproken dat wij een overzicht krijgen van de punten uit de DTV rapportage die gerealiseerd zijn en dat wij een logboek krijgen van de brandwerende afwerkingen van doorvoeren door wanden met brandwerendheid. Naast dit zien wij graag een rapport van oplevering van de brandmeldinstallatie die nieuw is aangelegd en is voorzien van een JA conclusie
Voor deze locatie is op 11-05-2026 een melding brandveilig gebruik/Bouwwerk brandveilig gebruiken ingediend waarop wij een reactie richting het bevoegd gezag zullen geven.

**Heeft u nog vragen?**
Als u nog vragen heeft of informatie wenst dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen.

[redacted]
Specialist Risicobeheersing